



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ**

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος 61100 Κιλκίς

Πληροφορίες: Βασιλάμω Μανιουρά

Τηλ.: 2341076338

Fax: 2341076339

Email: vivilkil@sch.gr

Web Site: <http://vivl-kilkis.kil.sch.gr>

Κιλκίς, 17-10-2018

Αρ. Πρωτ.: 369

**ΠΡΟΣ:** Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:**

**1. ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT-UNIT) ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΟΦΗΣ**

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια δύο (2) αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) ψύξης - θέρμανσης, με εσωτερικές μονάδες τύπου οροφής (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου CPV: 42512200-0), με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα Ι του παραρτήματος. Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα (9.677,42) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή τα (12.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στο παραπάνω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα εγκατάστασης των νέων κλιματιστικών στις θέσεις των παλαιών (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού CPV: 51100000-3).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 και συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2017ΣΕ54400009 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ (πκ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)».

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας για την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού έχει προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00€ ισχύουν τα παραπάνω.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς (κόστος κλιματιστικών μονάδων και έξοδα εγκατάστασης) και κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την **Τρίτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ.** Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Η Προϊσταμένη

Βαλσάμω Μανιουρά

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Υπηρεσία μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης, με απόδοση ψύξης 13.4 kw και απόδοση θέρμανσης 16.0 kw (SEER 5.3 και SCOP 4.4) και στάθμη θορύβου 48 Db.

A) Κάθε αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Considering unit), θα εγκατασταθεί στο υπαίθρο. Τα δύο (2) τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές. Το μέγιστο ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων διασύνδεσης της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα θα είναι 50 έως 75 μέτρα και η μέγιστη υψομετρική διαφορά των δύο μονάδων θα είναι έως 10 μέτρα.

B) Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει: Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνούμενων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία. Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαισθητής εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό. Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για, εγκατάσταση οροφής (εξωτερικά) και ο χειρισμός της θα γίνεται με οντρόλ. Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου: - Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου. - Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα μόνο - OFF. – Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα και να έχουν ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.

Γ) Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : Τον συμπιεστή, με τον ηλεκτροκινητήρα του, τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα, δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδόελασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο δάπεδο σε ειδικές βάσεις . Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.

Δ) Επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα κατωτέρω:

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A .
2. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να μην είναι μικρότερος του 0,95.
3. Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για λειτουργία θέρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 °C μέχρι και +46 °C και λειτουργία χειμώνα σε θερμοκρασία από -20 °C μέχρι και +21 °C
4. Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.
5. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή και δύο (2) ετών για τα λοιπά μέρη της μονάδας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.

6. Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

7. Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι  $\pm 3\%$  από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή.

8. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

9. Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

*Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της προμήθειας, της μεταφοράς και τοποθέτησής του εξοπλισμού στη Βιβλιοθήκη. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση απεγκατάστασης των παλαιών κλιματιστικών.*

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

### 1. Παράδοση του εξοπλισμού

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης.

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα παραδοθεί στο κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κυκλίας, Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος, Κυκλίας. Τα υπό παράδοση υλικά θα είναι συσκευασμένα καταλλήλως, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής μεταφορά και αποθήκευσή τους. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί από τον Ανάδοχο στα σημεία που υπάρχουν οι παλιές κλιματιστικές μονάδες.

Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα γνωστοποιηθεί από τον Ανάδοχο εγγράφως προς τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κυκλίας.

### 2. Έλεγχοι και οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εξοπλισμού.

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κυκλίας μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

### 3. Κριτήριο κατακύρωσης

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς (κόστος κλιματιστικών και έξοδα εγκατάστασης εξοπλισμού).

### 4. Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθειών Δημοσίου, 8% επί του καθαρού ποσού του δελτίου παροχής υπηρεσιών ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθειών Δημοσίου, 0,06% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ παρ. 7 άρθρου 375 Ν. 4412/16, 0,06 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ ΑΕΠΠ και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Η Προϊσταμένη της Δημόσιας  
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς

Βαλσάμω Μανιουρά